

**Справка (акт) от 30.09.2022
об итогах организации подготовки и проведения обще объектовой тренировки по теме:
«Эвакуация персонала и тушение условного пожара».**

Мероприятия проводились в соответствии с планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания на цокольном этаже объекта в 12ч.50 мин.00сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В 12ч. 51 мин. 15 сек. охранником включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 12ч. 51 мин.40 сек. заместителем директора по административно- хозяйственной части дано указание дежурному электрику - отключить общее электроснабжение.

В 12ч.52 мин. 05сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 12 ч.52 мин.32сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В12 ч.53мин.50сек. Эвакуация завершена.

В 12 ч.54 мин.50сек. эвакуация была завершена обще объектовым построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Руководителем отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачётов.

Директор МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова

 B.V. Ульянов



Справка (акт) от 05.05.2022
об итогах организации подготовки и проведения обще объектовой тренировки по теме:
«Эвакуация персонала и тушение условного пожара».

Мероприятия проводились в соответствии с планом проведения тренировки включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания на цокольном этаже объекта в 11ч.20мин.00сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В 11ч. 21 мин. 15 сек. охранником включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 11ч. 21мин.40 сек. заместителем директора по административно- хозяйственной части отдано указание дежурному электрику - отключить общее электроснабжение.

В 11ч.22 мин. 05сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 11ч.23 мин.32сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 11ч.23мин.50сек. Эвакуация завершена.

В 11 ч.24 мин.23сек. эвакуация была завершена обще объектовым построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Руководителем отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачётов.

Директор МБОУ СШ №5 им.С.М. Кирова

В.В. Ульянов

